

吐鲁番市卓源水环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: ZYSJ/W20220037

共 5 页 第 2 页

样品名称	出厂水	样品状态	未见异常、完好		
样品类别	生活饮用水	样品编号	ZYSJ/W20220037		
判定依据	--				
检测结果					
序号	检测项目	单位	检测值	标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006
3	菌落总数	CFU/mL	9	≤100	GB/T5750.12-2006
4	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T5750.6-2006
5	镉	mg/L	<0.001	≤0.005	GB/T5750.6-2006
6	铬(六价)	mg/L	0.004	≤0.05	GB/T5750.6-2006
7	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	GB/T5750.6-2006
8	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	GB/T5750.6-2006
9	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	GB/T5750.5-2006
10	氟化物	mg/L	0.206	≤1.0	GB/T5750.5-2006

吐鲁番市卓源水环境检测有限公司

检测 报 告

报告编号: ZYSJ/W20220037

共 5 页 第 3 页

样品名称	出厂水	样品状态	未见异常、完好		
样品类别	生活饮用水	样品编号	ZYSJ/W20220037		
判定依据	--				
检测结果					
序号	检测项目	单位	检测值	标准限值	检测依据
11	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	1.45	≤10	GB/T5750.5-2006
12	三氯甲烷	mg/L	$<2.00 \times 10^{-5}$	≤0.06	HJ620-2011
13	亚氯酸盐	mg/L	0.015	≤0.7	GB/T5750.10-2006
14	氯酸盐	mg/L	0.091	≤0.7	GB/T5750.10-2006
15	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006
16	浑浊度	NTU	0.61	≤1, 净水条件限制时≤3	GB/T5750.4-2006
17	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006
18	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T5750.4-2006
19	pH	无量纲	8.09	不小于6.5且不大于8.5	GB/T5750.4-2006
20	铝	mg/L	0.05	≤0.2	GB/T5750.6-2006

吐鲁番市卓源水环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: ZYSJ/W20220037

共 5 页 第 4 页

样品名称		出厂水		样品状态	未见异常、完好
样品类别		生活饮用水		样品编号	ZYSJ/W20220037
判定依据		—			
检测结果					
序号	检测项目	单位	检测值	标准限值	检测依据
21	铁	mg/L	<0.03	≤0.3	GB/T5750.6-2006
22	锰	mg/L	0.02	≤0.1	GB/T5750.6-2006
23	铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T5750.6-2006
24	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T5750.6-2006
25	氯化物	mg/L	10.7	≤250	GB/T5750.5-2006
26	硫酸盐	mg/L	74.1	≤250	GB/T5750.5-2006
27	溶解性总固体	mg/L	246	≤1000	GB/T5750.4-2006
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	173	≤450	GB/T5750.4-2006
29	耗氧量 (CODMn 法以 O ₂ 计)	mg/L	0.78	≤3 水源限值, 原水耗 氧量 >6mg/L 时为 5	GB/T5750.7-2006
30	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	≤0.3	GB/T5750.4-2006

吐鲁番市卓源水环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: ZYSJ/W20220037

共 5 页 第 5 页

样品名称	出厂水		样品状态	未见异常、完好	
样品类别	生活饮用水		样品编号	ZYSJ/W20220037	
判定依据	---				
检测结果					
序号	检测项目	单位	检测值	标准限值	检测依据
31	二氧化氯(ClO ₂)	mg/L	0.10	出厂水中余量≥0.1 管网出厂水中余量 ≥0.02	GB/T5750.11-2006
32	氨氮 (以N计)	mg/L	0.06	≤0.5	GB/T5750.5-2006
33	硼	mg/L	0.38	≤0.5	GB/T5750.5-2006
34	溴酸盐	mg/L	<0.005	≤0.01	GB/T5750.10-2006
35	二氯乙酸	mg/L	<0.00092	≤0.05	CJ/T141-2018
36	三氯乙酸	mg/L	<0.0017	≤0.1	CJ/T141-2018
37	一氯二溴甲烷	mg/L	<2.00×10 ⁻⁵	≤0.1	HJ620-2011
38	二氯一溴甲烷	mg/L	<2.0×10 ⁻⁵	≤0.06	HJ620-2011
39	三溴甲烷	mg/L	<2.0×10 ⁻⁵	≤0.1	HJ620-2011
40	三卤甲烷 (三氯甲烷、一 氯二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、三 溴甲烷总和)	mg/L	<2.0×10 ⁻⁵	该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过1	HJ620-2011